

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b> Proteção contra Incêndio e Pânico nos prédios municipais.	<b>DATA :</b> 02/09/2021	<b>BDI :</b> 15,00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Instalação de Proteção Contra Incêndio e Pânico em alguns prédios da Prefeitura Municipal de Coimbra, como creche, posto de saúde, UBS, Farmácia e prédio anexo da sede da Prefeitura.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
		SBC	2021/06 - Uberlândia	114,80%	-	06/2021
		SETOP	2021/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
		SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
		SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>CÂMARA</b>						<b>8.861,74</b>
1.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	15,00	22,16	332,40
1.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	14,00	22,16	310,24
1.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	5,00	21,99	109,95
1.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 300x400mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	3,00	36,90	110,70
1.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	33,00	30,53	1.007,49
1.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 200 X 200 MM	SETOP	U	7,00	19,91	139,37
1.7	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - E12 - Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)- Símbolo: quadrada (1,00 m x 1,00 m)Fundo: vermelha (0,70 m x 0,70 m)Pictograma: borda amarela (largura = 0,15m)	SETOP	m2	3,00	18,08	54,24
1.8	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	20,00	80,89	1.617,80
1.9	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado.	SETOP	U	7,00	275,72	1.930,04
1.10	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	20,00	115,06	2.301,20
1.11	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7"- 380 X 190 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	5,00	36,90	184,50
1.12	COMP-41316622	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 95 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	Composições	UN	3,00	22,63	67,89
1.13	INS-394743	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 95 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	Composições	UN	1,00	24,15	24,15
1.14	PIS-FAI-005	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - BDI = 29,07	SETOP	m	31,00	21,67	671,77
<b>2</b>	<b>CRECHE MUNICIPAL</b>						<b>8.649,09</b>
2.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	14,00	22,16	310,24
2.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	15,00	22,16	332,40
2.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	2,00	21,99	43,98
2.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 400x600mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
2.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	18,00	30,53	549,54
2.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	SETOP	U	7,00	19,91	139,37
2.7	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	26,00	80,89	2.103,14
2.8	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado	SETOP	U	7,00	275,72	1.930,04

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	Proteção contra Incêndio e Pânico nos prédios municipais.	<b>DATA :</b> 02/09/2021	<b>BDI :</b> 15,00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Instalação de Proteção Contra Incêndio e Pânico em alguns prédios da Prefeitura Municipal de Coimbra, como creche, posto de saúde, UBS, Farmácia e prédio anexo da sede da Prefeitura.	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
		SBC	2021/06 - Uberlândia	114,80%	-	06/2021
		SETOP	2021/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
		SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
		SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.9	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM <sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	26,00	115,06	2.991,56
2.10	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7"- 320 X 160 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
2.11	I055023	PLACA DE SINALIZACAO PROIBIDO FUMAR P1 15x15cm	SBC	UN	1,00	8,84	8,84
2.12	INC-PLA-045	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) - BDI = 29,07	SETOP	U	1,00	22,34	22,34
2.13	INC-PLA-040	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) - BDI = 29,07	SETOP	U	1,00	38,06	38,06
2.14	00011484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	UN	2,00	52,89	105,78
<b>3</b>	<b>POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL</b>						<b>12.657,77</b>
3.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	8,00	22,16	177,28
3.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	6,00	22,16	132,96
3.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	6,00	21,99	131,94
3.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 300x400mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
3.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	33,00	30,53	1.007,49
3.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 200 X 200 MM	SETOP	U	9,00	19,91	179,19
3.7	ED-50459	PINTURA ACRILICA PARA PISO SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - E12 - Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)- Símbolo: quadrada (1,00 m x 1,00 m)Fundo: vermelha (0,70 m x 0,70 m)Pictograma: borda amarela (largura = 0,15m)	SETOP	m2	3,00	18,08	54,24
3.8	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	47,00	80,89	3.801,83
3.9	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUIMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado.	SETOP	U	6,00	275,72	1.654,32
3.10	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM <sup>2</sup> (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	47,00	115,06	5.407,82
3.11	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7"- 380 X 190 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	2,00	36,90	73,80
<b>4</b>	<b>UBS</b>						<b>4.912,94</b>
4.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	2,00	22,16	44,32
4.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	2,00	22,16	44,32
4.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	2,00	21,99	43,98
4.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 300x400mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
4.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	16,00	30,53	488,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
<b>OBRA:</b>	Proteção contra Incêndio e Pânico nos prédios municipais.			<b>DATA :</b> 02/09/2021	<b>BDI :</b> 15,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Instalação de Proteção Contra Incêndio e Pânico em alguns prédios da Prefeitura Municipal de Coimbra, como creche, posto de saúde, UBS, Farmácia e prédio anexo da sede da Prefeitura.			<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
				<b>REF.</b>	
				COPASA	2021/07 - Base Centro
				SBC	2021/06 - Uberlândia
				SETOP	2021/04 - Leste COM DESONERAÇÃO
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
				SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
				SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO
				Composição	PRÓPRIA
					0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 200 X 200 MM	SETOP	U	3,00	19,91	59,73
4.7	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	17,00	80,89	1.375,13
4.8	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado.	SETOP	U	3,00	275,72	827,16
4.9	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	17,00	115,06	1.956,02
4.10	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
<b>5</b>	<b>FARMACIA</b>						<b>1.755,72</b>
5.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	2,00	22,16	44,32
5.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	1,00	22,16	22,16
5.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	1,00	21,99	21,99
5.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 300x400mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
5.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	4,00	30,53	122,12
5.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 200 X 200 MM	SETOP	U	1,00	19,91	19,91
5.7	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	6,00	80,89	485,34
5.8	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado.	SETOP	U	1,00	275,72	275,72
5.9	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	6,00	115,06	690,36
5.10	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
<b>6</b>	<b>ESTAÇÃO</b>						<b>5.898,56</b>
6.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	1,00	22,16	22,16
6.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	1,00	22,16	22,16
6.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	5,00	21,99	109,95
6.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 300x400mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	2,00	36,90	73,80
6.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	5,00	30,53	152,65
6.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 200 X 200 MM	SETOP	U	2,00	19,91	39,82
6.7	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	15,00	80,89	1.213,35
6.8	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado.	SETOP	U	2,00	275,72	551,44

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	<b>OBRA:</b> Proteção contra Incêndio e Pânico nos prédios municipais.	<b>DATA :</b> 02/09/2021	<b>BDI :</b> 15,00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Instalação de Proteção Contra Incêndio e Pânico em alguns prédios da Prefeitura Municipal de Coimbra, como creche, posto de saúde, UBS, Farmácia e prédio anexo da sede da Prefeitura.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
		SBC	2021/06 - Uberlândia	114,80%	-	06/2021
		SETOP	2021/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
		SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
		SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.9	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	15,00	115,06	1.725,90
6.10	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7"- 380 X 190 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	4,00	36,90	147,60
6.11	PIS-FAI-005	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO - BDI = 29,07	SETOP	m	4,00	21,67	86,68
6.12	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	3,00	23,40	70,20
6.13	058110	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECÁVEL	SBC	UN	1,00	1.297,69	1.297,69
6.14	INC-ACI-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - BDI = 29,07	SETOP	un	2,00	141,62	283,24
6.15	INS-37227808	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" (COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO) EM PVC ESPESSURA 2 MM (DIMENSÕES 20 X 20 CM). INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO. SÍMBOLO: QUADRADO. FUNDO: VERMELHO. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.	Composições	UN	2,00	25,48	50,96
6.16	INS-28697343	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" (ALARME SONORO) EM PVC ESPESSURA 2 MM (DIMENSÕES 20 X 20 CM). INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO. SÍMBOLO: QUADRADO. FUNDO: VERMELHO. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.	Composições	UN	2,00	25,48	50,96
<b>7</b>	<b>IGREJA</b>						<b>9.641,19</b>
7.1	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - DIREITA)	SETOP	U	4,00	22,16	88,64
7.2	INC-PLA-020	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 253 X 126 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	SETOP	U	5,00	22,16	110,80
7.3	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	SETOP	U	8,00	21,99	175,92
7.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" em PVC espessura 2mm - (Dimensões 300x400mm)Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. ímbolo: quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência.	SETOP	U	1,00	36,90	36,90
7.5	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" 253 X 126 MM Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	SETOP	U	5,00	30,53	152,65
7.6	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 200 X 200 MM	SETOP	U	6,00	19,91	119,46
7.7	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	SETOP	U	24,00	80,89	1.941,36
7.8	ED-50193	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG - Fornecimento e instalação em parede inclusive parafusos, buchas e suporte metálico apropriado.	SETOP	U	6,00	275,72	1.654,32
7.9	INST-LUZ-005	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO	SETOP	un	24,00	115,06	2.761,44
7.10	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7"- 380 X 190 MM - MANTER A PORTA ABERTA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	SETOP	U	6,00	36,90	221,40
7.11	INS-989874	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 95 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	Composições	UN	2,00	22,63	45,26
7.12	INS-394743	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 95 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)	Composições	UN	3,00	24,15	72,45
7.13	INC-ACI-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - BDI = 29,07	SETOP	un	5,00	141,62	708,10
7.14	058110	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECÁVEL	SBC	UN	1,00	1.297,69	1.297,69

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>OBRA:</b>	Proteção contra Incêndio e Pânico nos prédios municipais.	<b>DATA : 02/09/2021</b>			<b>BDI : 15,00%</b>	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Instalação de Proteção Contra Incêndio e Pânico em alguns prédios da Prefeitura Municipal de Coimbra, como creche, posto de saúde, UBS, Farmácia e prédio anexo da sede da Prefeitura.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	COPASA	2021/07 - Base Centro	0,00%	0,00%	07/2021
		SBC	2021/06 - Uberlândia	114,80%	-	06/2021
		SETOP	2021/04 - Leste COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	06/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	03/2017
		SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	08/2021
		SUDECAP	2021/04 COM DESONERAÇÃO	85,61%	-	06/2021
		Composiçãoe	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.15	INS-28697343	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" (ALARME SONORO) EM PVC ESPESSURA 2 MM (DIMENSÕES 20 X 20 CM). INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO. SÍMBOLO: QUADRADO. FUNDO: VERMELHO. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.	Composições	UN	5,00	25,48	127,40
7.16	INS-37227808	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" (COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO) EM PVC ESPESSURA 2 MM (DIMENSÕES 20 X 20 CM). INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO. SÍMBOLO: QUADRADO. FUNDO: VERMELHO. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE.	Composições	UN	5,00	25,48	127,40
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>7.003,11</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>45.373,90</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>52.377,01</b>