

Esclarecimento pregão presencial 118/2023

1 mensagem

Maria Luiza Ravaioli <maria.ravaioli@small.com.br>

29 de junho de 2023 às 14:21

Para: "licitacao.prefeituracoimbra@gmail.com" <licitacao.prefeituracoimbra@gmail.com>

Cc: Vinicius Aparecido Teodoro Ferreira <vinicius@small.com.br>, Vitor Scatolon Juvêncio <vitor.scatolon@small.com.br>

Boa tarde.

Em relação ao edital do pregão presencial mencionado acima, observamos a exigência de um tanque para armazenamento do Diesel S10 com capacidade de 14 mil litros. A dúvida é se há possibilidade de instalação de um tanque com capacidade de armazenamento de 15 mil litros.

Destacamos que as licenças ambientais são exigidas apenas quando o tanque tem capacidade superior a 15 mil litros, sendo que a instalação de um reservatório com essa capacidade não obriga a Prefeitura Municipal a ter referidas licenças.

Ademais, gostaríamos de saber quem é o atual fornecedor de combustíveis da cidade.

Atenciosamente,

Maria Luiza Maia Ravaioli
Vendedora

Pres. Prudente-SP - Ramal:4542

 **Small**
small.com.br

Pres. Prudente- SP
(18) 3902 - 4225

Campo Grande-MS
(67) 3391 - 2907

Sinop-MT
(66) 3515 - 8062

Esta mensagem pode conter informação confidencial e seu sigilo é protegido por lei. Se você não for o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, por favor, avise imediatamente ao remetente e apague de seus arquivos e/ou banco de dados. Qualquer uso, cópia ou divulgação não autorizada de informações contidas nessa mensagem é expressamente proibido. Agradecemos a cooperação.