



Pesquisar e-mail



Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 126/2023 - Edital 147/2023

Caixa de entrada x



mlr assessoria e engenharia <mlr.assessoriaeengenharia@gmail.com>
para mim

1 de ago. de 2

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento:

Está correto essa profundidade de escavação? 3,5m de profundidade em uma extensão de 35m. Largura 6m, comprimento 34m e profundidade 3,5m totalizando 714 empolamento ainda. Gostaria de confirmar isso com antecedência, pois se for isso mesmo o bota fora tem que ser grande, além das dezenas de viagens de caminhão

Aguardo retorno,
Segue anexo.

--

**MLR Assessoria e Engenharia**UBÁ MG | LICITAÇÕES / PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS /
OBRAS EM GERALTelefone: 32 9 9849-0345 | 32 9 9991-5111
email: mlr.assessoriaeengenharia@gmail.com



Pesquisar e-mail

**Defesa Civil Coimbra**

para mim

Boa tarde.

Sim, está correto. Não está incluso transporte uma vez que será reaproveitado todo o material escavado.

Atenciosamente,

Fernando.

Em qui., 3 de ago. de 2023 às 13:00, Licitação Coimbra <licitacao.prefeituracoimbra@gmail.com> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Poderia por gentileza responder este esclarecimento com urgência?

E nos enviar para poder darmos publicidade.

Fico no aguardo...

Att,

Tainara.

----- Forwarded message -----

De: **mlr assessoria e engenharia** <mlr.assessoriaeengenharia@gmail.com>

Date: ter., 1 de ago. de 2023 às 16:22